



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号  
Certificate No. CE20.2349

产品名称 Name of Product	压力变送器
型号及规格 Type of Product	MPM480
防爆标志 Marking	Ex ia II C T6 Ga
技术文件 Technical Documents	Q/VHD M011-2017
图号 Drawing No.	VHD. M2. 580. 011、VHD. M2. 580. 028-1
备注 Note (s)	

1. 本安参数:  $U_i: 28VDC$ ,  $I_i: 93mA$ ,  $P_i: 0.65W$ ,  $C_i: 0.012 \mu F$ ,  $L_i: 0mH$ 。
2. 本证可代表产品型号: MPM480、MDM490。
3. 产品使用环境温度:  $-10^{\circ}C \leq T_a \leq +60^{\circ}C$ 。
4. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发给: 麦克传感器股份有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-06-16

Date of Expire:

发证日期: 2020-06-16

Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

国家防爆产品质量监督检验中心 (天津)  
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>