



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 麦克传感器股份有限公司  
(陕西省宝鸡市渭滨区英达路 18 号)

产品名称 智能数显压力变送器

型号规格 MPM483DM DC8V~DC28V

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb

产品标准 Q/MS.J02.099-2021

总装图号 MS2.580.437

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

- 1.本产品电缆引入装置为已取得防爆合格证,防爆标志为 Ex d IIC Gb 的防爆填料函,使用时按其使用说明书规定对电缆引入装置进行填料密封。
- 2.产品外壳防护等级:IP65。
- 3.本产品使用环境温度: -30℃~+60℃。
- 4.本产品应考虑介质温度对产品的影响,保证产品在正常使用时最高表面温度不超过 T6 组别要求。

中心主任

颁发日期

2022 年 02 月 21 日

本证有效期

2022 年 02 月 21 日至 2027 年 02 月 20 日



南阳防爆电气研究所  
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号