



国家防爆

防爆合格证

制造单位 麦克传感器股份有限公司
(陕西省宝鸡市渭滨区英达路 18 号)

产品名称 温度变送器

型号规格 MTM4831 24VDC

防爆标志 Ex db IIC T6 Gb

产品标准 Q/MS J02.070-2024

总装图号 MS2.580.512

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:

- 1.产品防护等级: IP67。
- 2.工作环境温度范围: $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 。
- 3.本产品在安装使用时须配用已取得防爆合格证且与产品防爆等级相匹配的引入装置,并保证隔爆螺纹连接尺寸符合 GB/T 3836.2-2021 的要求,使用时严格按照使用说明书的规定使用。
- 4.使用时应考虑介质温度的影响,确保符合 T6 温度组别。

中心主任

颁发日期

2024年07月10日

本证有效期

2024年07月10日至2029年07月09日



南阳防爆电气研究所有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号



南阳防爆电气研究所有限公司



南阳防爆电气研究所有限公司



强制性认证



IECEX认证

自愿性认证



南阳防爆电气研究所国际认证中心 (CNEX-GLOBAL B.V.)



IECEX 认证



ATEX 认证



国家防爆电气产品质量检验检测中心 (CQST)

IECEX TL 国际实验室



美国能源部电动机效率实验室 (NVLAP)

国家安全生产检测检验机构

中国人民解放军军工产品检验机构

船用防爆电气产品检验实验室

国家中小型电机节能认证检验实验室

机械工业防爆电气产品质量监督检验中心

国家地方联合工程实验室



国家车辆特种性能质量检验检测中心 (CNV)



全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处



IEC TC31技术委员会 中国办公室



中国电器工业协会防爆电机分会



中国电工技术学会防爆电气技术专业委员会

爆炸危险场所工程设备监理中心