



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 麦克传感器股份有限公司  
 (陕西省宝鸡市高新开发区英达路 18 号)

产品名称 温度变送器

型号规格 MTM4831 DC24V

防爆标志 Ex d IIB T6 Gb

产品标准 Q/MS J02.070-2019

总装图号 MS2.580.153

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设

记事:

- 1、外壳防护等级为 IP65。
- 2、产品使用时, 在受外部介质的温度传导影响时, 需确保产品外露在爆炸危险环境的最高外壳表面温度不超过 80℃。

中心主任

颁发日期

2019年10月15日

本证有效期

2019年10月15日至2024年10月14日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com

